

广州市生态环境局关于广州市番禺永昌机械有限公司年产空调压缩机曲轴3000万件建设项目环境影响报告表的批复

广州市番禺永昌机械有限公司（9144011370822005XX）：

你单位报送的《广州市番禺永昌机械有限公司年产空调压缩机曲轴3000万件建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州市番禺永昌机械有限公司年产空调压缩机曲轴3000万件建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区石碁镇海涌路石基村段10号，申报内容为年产空调压缩机曲轴3000万件。该项目占地面积18000平方米，总建筑面积12984平方米，主要建筑物有1栋5层办公楼，1栋4层宿舍楼；13栋单层厂房；主要设备有车床8台、磨床7台、铣床3台、卧式镗床1台、台钻3台、立钻2台、数控铣床2台、数控磨床3台、加工中心2台及其他生产设备1批；员工280名，均不在厂区就餐，其中80人在厂区住宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施

后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）在未接驳净水厂纳污管网前，污水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。在接驳净水厂纳污管网后，污水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生活污水排放量不超过4605吨/年。

（二）大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值，即：昼间 ≤ 65 分贝，夜间 ≤ 55 分贝。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）项目排水系统采用雨污分流。清洗废水循环使用不得外排，确需更换时委托具备危险废物处理资质的机构处理。市政污水管网完善前，生活污水经自建污水处理设施处理达标排放；市政污水管网完善后，生活污水排入市政集污管网，送前锋净水厂处理。项目设置生活污水排放口1个。

（二）抛丸粉尘经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。项目设置废气排放口1个。

加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应対无组织排放废气进行收集、净化处理。

（三）选用低噪声设备，合理布设生产车间，对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。加强边界噪声监测，发现噪声排放超标时进行整改。

（四）废切削液、沾有切削液的废金属屑、废机油、废液压油、废矿物油容器、需更换的清洗废水、含油废抹布及手套等危险废物须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

(二) 项目配套建设的环境保护设施经验收合格后, 方可投入生产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题, 应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定, 你单位可以在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府(地址: 广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼, 电话: 020-83555988)或广东省生态环境厅(地址: 广州市天河区龙口西路213号, 电话: 020-87533928)申请复议; 或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内, 不得停止本决定的履行。

八、番环管影字[2002]63号环评批复同时废止。

广州市生态环境局
2020年 6 月 12 日

公开方式: 主动公开

抄送: 广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第四环境保护所、广州市番禺环境科学研究所有限公司。