

穗（番）环管影〔2021〕22号

广州市生态环境局关于 110 千伏长隆（乐园） 输变电工程环境影响报告表的批复

广州越秀城开房地产开发有限公司（91440101MA5D5HXD8J）

广东电网有限责任公司广州供电局（91440101734916755P）：

你们单位报送的《110 千伏长隆（乐园）输变电工程环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、110 千伏长隆（乐园）输变电工程（以下简称“该工程”）位于广州市番禺区大石街道、钟村街道，申报内容为新建全户内式 110kV 长隆（乐园）变电站，主变容量 $2 \times 63\text{MVA}$ ，无功补偿装置 $2 \times 2 \times 6012\text{kvar}$ ；新建 110kV 电缆出线两回，线路起于 110kV 长隆（乐园）变电站，止于 220kV 松涛变电站，形成 110kV 松涛～长隆（乐园）甲、乙线，双回电缆线路路径长度为 $2 \times 4.2\text{km}$ 。该工程占地面积 6964.6 平方米，总建筑面积 7561.4 平方米，主要建筑物有 1 栋地上三层、地下两层的配电装置楼。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该工程产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境

保护角度，在拟选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该工程应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、使用功能和环境保护措施进行建设。

二、该工程各类污染物排放控制要求如下：

（一）水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生活污水排放量不超过65.7吨/年。

（二）施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间 ≤ 70 分贝，夜间 ≤ 55 分贝。

（三）营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区限值，即：昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$ ，夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$ 。

（四）变电站和输电线路产生的电场强度、磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和 $100\mu\text{T}$ 的公众曝露控制限值要求。

三、该工程应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）工程排水系统采用雨污分流。生活污水经三级化粪池预处理后排入市政集污管网，送大石净水厂集中处理。项目设置生活污水排放口1个。

（二）选用低噪声设备；主变压器、风机设置于室内，主变室大门采用可拆卸模块化消声隔音门，下部设有消声百叶窗通排风，主变室内墙贴金属双层微孔吸声板，主变使用独立基础、加

装减振垫；风机房采用混凝土隔音墙，仅在西侧设置消声百叶窗；定期检修设备。加强噪声监测，超标时应进行整改。

（三）废旧铅酸蓄电池等属于危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

（四）督促施工单位落实《报告表》提出的施工期污染防治措施，做好该工程施工现场的环保工作，防止施工粉尘、噪声和污水等对周围环境造成影响。

四、该工程的性质、规模、地点、采用的使用功能或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、自《报告表》批准之日起超过五年，方决定该工程开工建设的，《报告表》应当在开工建设前报我局重新审核。未经我局重新审核同意的，不得擅自开工建设。

六、该工程建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）工程竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序、时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）工程配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

七、该工程建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、

水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

八、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许可决定之日起 60 日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路 213 号，电话：020-87533928）申请复议；广州市正在进行行政复议体制改革，广州市政府各部门被复议案件统一由广州市人民政府办理，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请；或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

九、自本批复批准之日起，原批复文件穗（番）环管影[2018]461 号同时废止。

广州市生态环境局

2021 年 2 月 8 日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺分局执法监察大队、第二环境保护所，

武汉华凯环境检测有限公司。